



# COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

## IL SINDACO

**VISTA** la nota dell'A.S.L di Sassari – Dipartimento di prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 05.07.2019, con la quale si informa codesta Amministrazione che a seguito delle analisi fatte sui campioni di acqua prelevati in data 01.07.2019, presso il punto di prelievo **F. pubblica Via Mazzini** e **F. pubblica Chiesa Sa Contra** è stata rilevata la non conformità microbiologica ai sensi del D.lgs. 31/01, per il parametro **Coliformi Totali** in ragione, rispettivamente, di 110 ufc/100 ml e 380 ufc/100 ml;

**VISTO** l'art. 11 e seguenti del D.P.R. 24.05.1988, n. 236 “attuazione della Direttiva CEE N. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16.04.1987, n. 183;

### R E N D E N O T O

**CHE PER QUANTO SOPRA TALE ACQUA NON È IDONEA AL CONSUMO UMANO DIRETTO. PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO PREVIA BOLLITURA E PER TUTTI GLI USI IGIENICI.**

La Polizia Municipale è incaricata della divulgazione della presente nota.

Ai sensi dell'art. 4 e segg. della Legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è identificato nel Dott. Domenico Decandia, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Dalla Residenza Municipale:

08.07.2019

IL SINDACO

(Dott. Domenico DECANDIA)